



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4638



真伪查询

检测报告

Test Report

报告编号:
Report No. WFM202503103

样品名称:
Name of products 铝合金蝶阀

委托单位:
Applicant entity 合能阀门科技(苏州)有限公司

生产单位:
Manufacturer 合能阀门科技(苏州)有限公司

检测类别:
Test type 委托检测

浙江省泵阀产品质量检验中心
Quality Inspection Center of Pump and Valve Products of Zhejiang Province
国家阀门质量检验检测中心(浙江)
National Quality Inspection Center of Valves (Zhejiang)

浙江省泵阀产品质量检验中心
国家阀门质量检验检测中心（浙江）

检 测 报 告

报告编号：WFM202503103

共 2 页 第 1 页

样品名称	铝合金蝶阀	型号规格	HF-520
委托单位	合能阀门科技（苏州）有限公司	地址	苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路16号
受检单位	/	地址	/
生产单位	合能阀门科技（苏州）有限公司	地址	苏州吴中经济开发区越溪街道北官渡路16号
检测类别	委托检测	商标	/
生产日期	/	样品状况	外观完好
阀体材料	ADC12	炉号/锻打批号	/
样品数量	1 台	样品编号	WFM202503103/001
送样单位	合能阀门科技（苏州）有限公司	到样日期	2025年03月28日
检测地点	检测中心	检测日期	2025年04月02日
检测依据	GB/T 13927-2022 《工业阀门 压力试验》		
检测项目	液体壳体试验、气体低压密封试验、液体高压密封试验。		
检测结论	该样品所检项目的检测结果均符合标准要求。  签发日期：2025年04月07日		
备注	该阀门为PN16 DN100。		

批准：吴建东

审核：刘永强

编制：林快

浙江省泵阀产品质量检验中心 国家阀门质量检验检测中心(浙江) 阀门检测报告		报告编号:WFM202503103	
		共 2 页	第 2 页
检测项目	标准要求	检测结果	判定
液体壳体试验 (介质:水)	试验压力2.4 MPa, 持续时间 ≥ 60 s, 应不得有可见的液滴或表面潮湿, 且无结构损伤。	试验压力2.40 MPa, 持续时间60 s, 无可见液滴和表面潮湿,且无结构损伤。	符合
气体低压密封试验 (介质:空气)	试验压力 (0.6 ± 0.1) MPa, 持续时间 ≥ 60 s, 最大允许泄漏率 $0\text{ mm}^3/\text{s}$ 。	试验压力0.60 MPa, 持续时间60 s, 左右端均无气泡漏出。	符合
液体高压密封试验 (介质:水)	试验压力 1.8 MPa, 持续时间 ≥ 60 s, 最大允许泄漏率 $0\text{ mm}^3/\text{s}$ 。	试验压力 1.80 MPa, 持续时间60 s, 左右端均无可见渗漏。	符合
样品照片			
			

注 意 事 项

REMARKS

- 1、报告无编制、审核、批准人签字无效。
Report is invalid without signatures by concerning persons of issuing, auditing and approvement.
- 2、报告由计算机打印输出，涂改无效。
Report is output by the computer, and alteration is invalid.
- 3、报告(复印件)未加盖本单位红色检验检测专用章无效。
Report or copy is invalid without the red special test seal.
- 4、委托方若对报告有异议，应及时向本单位提出。
Any dissent of inspection report should be proposed by applicant timely.
- 5、一般情况下，委托检测的结果仅对本次受检验样品有效。
Generally, the report takes responsibility only for the tested samples tested.
- 6、中文与英文解释有差异的，以中文为准。
If discrepancy exists between the Chinese and English explanations of the report, the Chinese version shall prevail.
- 7、报告盖章处：封面、签发、骑缝。
Report Seal: Cover, Issuance, Across-page seal.

地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业园区五星大道质检大楼

Address: Quality Supervision Building, Wuxing Avenue, Dong'ou Industrial Park, Oubei Town, Yongjia County, Zhejiang Province

电 话 (Tel) : 0577-67927808

传 真 (Fax) : 0577-67927826

邮政编码 (Post) : 325105

电子信箱 (E-mail) : yjzjsb@126.com



微信公众号